



תעודת בדיקה מספר 8811216651

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : פוליאון ברקאי תעשיות (1993) בע"מ
 מענו : ד.נ. מנשה ברקאי 37860
 תאריך ההזמנה : 08/09/21

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : פוליסומו תאורו: יריעת בידוד עם בועות
 שם היצרן: לא רשום
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 08/09/21 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה- שיטות בדיקה וסיווג, מיוני 1997, גליון תיקון מספר 2 מפרואר 2007

תוצאות הבדיקה במסמך זה מחייכות רק לפרוט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (1998) כדלהלן:
 דרגת התלקחות - V (חמש)
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 2 (שתים)
 - הערות -
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2008/10/26

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: גורה סרדו

תפקידו: מהנדס MSC, ראש ענף

תאריך: 2008/10/23

רח' חיים לבון 42, תל-אביב 69977, טל' 03-6465125, פקס' 03-6429080, www.sii.org.il

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230, פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190, פקס' 03-6465059

