המעבדה לחומרי בניין

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 8811216662

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : פוליאון ברקאי תעשיות (1993) בע"מ
מענו : ד.נ מנשה ברקאי 37860
תאריך ההזמנה : 08/09/21

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : פולינום ANTIMPACT תאורו: יריעה לבנה עם בועות
שם היצרן: לא רשום
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 08/09/21 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה,ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה- שיטות בדיקה וסיווג, מיוני 1997, גליון תיקון מספר 2 מפברואר 2007

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (1998) כדלהלן:

דרגת התלקחות	-	IV (ארבע)
דרגת צפיפות עשן	-	4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף	-	2 (שתיים)

- הערות -
כינוי הדגם ושם הייצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

שם החותם: גורה רברדו
תפקידו: מהנדס MSC, ראש ענף
תאריך: 2008/11/27

שם החותם: בוליה גבאלי
תאריך: 2008/11/27

2008/11/27
תאריך הדפסה מקורי

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טל' 03-6465125, פקס' 03-6429080 www.sii.org.il
ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659 ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465059

תעודת בדיקה מספר 8811216662

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה					תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש								
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755								
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1½ דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	360.0	0.0				
2.3.2.2	סיווג המוצר							IV	
2.4	צפיפות העשן								
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	7.0	9.0	5.0	5.0		6.5	
2.4.4	סיווג המוצר							4	
2.5	עיוות הצורה,ההתפרקות והטיפטוף								
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה						ראה הערה	טפטוף בוער שלא הדליק את נייר העיתון
2.5.3	סיווג המוצר							2	

מסמך זה אינו תקף

תעודת בדיקה מספר 8811216662

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה : 90X26.6 ס"מ ועובי כולל של כ - 4 מ"מ

מסה ליחידת שטח : כ - 239 ג"ר/מ"ר.

דוגמת יריעת פלסטיק בגוון לבן עם בועות
המכונה ע"ל המזמין :
פולינום ANTIMPACT .
שם יצרן וארץ ייצור לא רשומים.

מסמך זה אינו חתום